

## Information zur Trinkwasserqualität in Buttisholz

Die Korporation Buttisholz als Betreiberin der öffentlichen Wasserversorgung informiert im Rahmen ihrer gesetzlichen Pflicht gemäss Art. 5 der Trinkwasserverordnung (TBDV) ihre Abonnenten über die Qualität des abgegebenen Trinkwassers. Die Ergebnisse beruhen auf Wasserproben aus dem Verteilnetz.

### Zusammenfassung der Trinkwasserqualität

Kategorie	Parameter	Wert	Grenzwerte
<i>Mikrobiologie</i>			
	aerobe Keime	< 1 KBE/ml	< 300 KBE/ml
	Enterokokken	0	0 in 100 ml
	Escherichia coli	0	0 in 100 ml
<i>Chemische Verbindungen</i>			
	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	15 mg/l	max. 40 mg/l
	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	0.013 mg/l	max. 0.1 mg/l
	Chlorid Cl	17 mg/l	max. 40 mg/l
	Sulfat SO <sub>4</sub>	16 mg/l	max. 40 mg/l
<i>Spurenstoffe</i>			
	R471811	0.12 µg/l	max. 0.1 µg/l
	R417888	< 0.025 µg/l	max. 0.1 µg/l
<i>Wasserhärte</i>			
	Calcium	126.7 mg/l	
	Magnesium	13.3 mg/l	
	Gesamthärte	37.1 °fH	

(Prüfbericht vom 24.03.2025)

Bei der Netzprobe vom März 2025 wurde bei einem Chlorothalonil-Metaboliten (R471811) eine Überschreitung des Höchstwertes nach Vorsorgeprinzip festgestellt. Als direkte Massnahme wurde die Trinkwasserfassung Rotisacher ausser Betrieb gesetzt. Die Messergebnisse dieser Anlage und der gesamten Wasserversorgung werden weiterhin überwacht. Das Wasser in Buttisholz stammt zu rund 80% aus gemeinsam betriebenen Förderanlagen in Grosswangen. Weitere Massnahmen werden mit der Wasserversorgung Grosswangen AG koordiniert.

### Veröffentlichung

Neben der jährlichen öffentlichen Publikation sind diese Informationen auch abrufbar auf der Webseite der Korporation Buttisholz via [www.korporation-buttisholz.ch/wasser](http://www.korporation-buttisholz.ch/wasser). Hier finden sich auch weiterführende Informationen zum Thema Chlorothalonil und der Zusammenarbeit mit der Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz des Kantons Luzern.

### Kontakt für Fragen

Korporation Buttisholz, Manuel Hebler, Bösgass 8, 6018 Buttisholz,  
manuel.hebler@korporation-buttisholz.ch